



Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

# **Vragen en antwoorden**

## **Regeling subsidie- en vergunningverlening kavel Gamma-A in windenergiegebied IJmuiden Ver**

*In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat*



# Vragen en antwoorden

## Regeling subsidie- en vergunningverlening kavel Gamma-A in windenergiegebied IJmuiden Ver

**Versie 29-9-2026**

**Let op: als er sprake is van onvolkomenheden of onjuistheden, of als  
verschillende interpretaties mogelijk zijn, is de regelgeving leidend.**

**Let op: nieuwe vragen kunt u tot uiterlijk 19 november 2026 indienen via: [woz@rvo.nl](mailto:woz@rvo.nl)**



## Inhoudsopgave

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Proces en procedures        | 3  |
| Organisatie                 | 5  |
| Communicatie                | 6  |
| Indienen aanvraag           | 7  |
| Windrapport en windturbines | 10 |
| Termijnen                   | 13 |
| Exploitatieberekening       | 14 |
| Kavelbesluit                | 16 |
| Financieel                  | 18 |
| Pre-kwalificatiecriteria    | 21 |
| SDE                         | 23 |
| Ontwikkeldkader             | 24 |
| Wijzigingen en intrekking   | 27 |
| Overig                      | 28 |



## Proces en procedures

### 1. Kan een partij meerdere aanvragen indienen?

Nee, u kunt maar één aanvraag indienen voor deze tender. U kiest dus: óf u doet mee aan de subsidieprocedure, óf aan de veilingprocedure. Meerdere aanvragen in dezelfde of een andere procedure zijn niet toegestaan.

*Let op:* Rechtspersonen en vennootschappen binnen een groep of groepsmaatschappij tellen als één aanvrager.

### 2. Wat als meerdere partijen uit dezelfde groep een aanvraag indienen?

Wij beoordelen maar één aanvraag per groep. Dient een andere aanvrager, rechtspersoon of vennootschap uit dezelfde groep een aanvraag in voor een vergunning en/of subsidie. Dan nemen wij contact met u op om te vragen welke aanvraag u wilt laten staan.

### 3. Mag een onderneming deelnemen aan meerdere groepen die een aanvraag indienen?

Nee, wij accepteren maar één aanvraag per aanvrager. Rechtspersonen en vennootschappen in een groep of groepsmaatschappij (consortia) zien wij als één aanvrager.

### 4. Mogen meerdere dochterondernemingen van één moederbedrijf een aanvraag indienen?

Nee, dat mag niet. Het mag alleen als de dochterondernemingen niet tot dezelfde groep of groepsmaatschappij behoren.

### 5. Mijn organisatie ontwikkelt op dit moment met een andere partij een windpark binnen de EU. Mogen wij los van elkaar een aanvraag indienen?

Ja, dat mag, zolang deze partij niet binnen dezelfde groep of groepsmaatschappij valt.

### 6. Ik ben producent van windturbines. Ik lever windturbines aan meerdere aanvragers. Mag dit?

Ja, dat mag, zolang u niet met meer dan één aanvrager in dezelfde groep of groepsmaatschappij zit.

### 7. Kan ik na het indienen van mijn aanvraag nog iets aanpassen of aanvullen?

Tijdens de aanvraagperiode is het nog mogelijk om aanvullingen of aanpassingen door te voeren in uw aanvraag. Na sluiting van de aanvraagperiode kunt u een aanvraag niet meer aanvullen of aanpassen.

### 8. Als iets uit de aanvraag onduidelijk is, stelt RVO dan extra vragen?

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om het aanvraagformulier zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen. Ook moet de aanvrager ervoor zorgen dat de informatie in de bijlagen duidelijk en begrijpelijk is. Wij kunnen verhelderende vragen stellen, mocht het onduidelijk zijn hoe wij iets moeten interpreteren. Wij zullen geen extra informatie opvragen of accepteren als iets onvoldoende is onderbouwd.

### 9. Wie beoordeelt de aanvragen?

RVO-adviseurs beoordelen de aanvragen. Voor sommige onderdelen vragen wij extra advies aan (externe) experts. Deze experts hebben speciale kennis over wind op zee-projecten.



## 10. Krijg ik meer informatie over de experts die aanvragen beoordelen?

Nee, wij geven geen informatie over de experts.

## 11. Welke informatie krijgen de experts uit de aanvraag?

De experts krijgen alleen die informatie uit de aanvraag die ze nodig hebben om hun deel van de aanvraag te beoordelen.

## 12. Wat als ik beide kavels win, maar slechts één kavel wil ontwikkelen?

U kunt een aanvraag indienen voor zowel kavel Gamma-A als Gamma-B om uw winkans te vergroten. Wint u beide vergunningen? Dan kunt u ervoor kiezen om voor één kavel een bankgarantie niet te verstrekken. Deze vergunning gaat dan naar de volgende aanvrager in de rangschikking.

## 13. Is de vergunning pas onherroepelijk als alle bezwaren en beroepen tegen de vergunningverlening zijn behandeld?

Ja, dat klopt. Dan kunt u niet meer in bezwaar of beroep gaan.

## 14. Wanneer mag de vergunninghouder starten met het bouwen van het windpark op zee?

Zodra wij de vergunning voor de kavel verstrekken, mag u beginnen met de bouw van het windpark op zee.

Let op: U moet wel (de vergunninghouder) minimaal 4 weken voor de start van de bouw op zee een melding doen bij Rijkswaterstaat. Dit staat in artikel 7.34 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

## 15. Welke voorschriften worden er opgenomen in de vergunning?

De conceptvoorschriften van de vergunning staan op de volgende pagina: [Vergunning windpark IJmuiden Ver Gamma-A | RVO.nl](#).

## 16. Hoe ziet de tekst van de bankgarantie en waarborgsom eruit?

Wij publiceren de concepttekst voor de bankgarantie en waarborgsom op een later moment op de pagina: [Vergunning windpark IJmuiden Ver Gamma-A | RVO.nl](#).

## 17. Als er maar één aanvraag wordt ingediend, is de tender dan geldig?

Ook als er één aanvraag wordt ingediend, is de tender geldig.

## 18. Welke versie van de Regeling is leidend, de Nederlandse of de Engelse?

Voor alle documenten geldt dat de Nederlandse versie leidend is.



## Organisatie

### 1. Mag de aanvrager een bv of nv in oprichting zijn en mag dit zonder KvK-nummer?

Ook een bv of nv in oprichting mag een aanvraag indienen, zolang deze is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een KvK-nummer is daarom verplicht. Ook is het verplicht om de bv of nv direct na eventuele toewijzing van de vergunning op te richten. De oprichtingsakte moet door de notaris zijn gepasseerd en de inschrijving in het handelsregister moet compleet zijn.

#### Nieuw

### 2. Ik wil met dezelfde vennootschap een aanvraag indienen voor Gamma-A en Gamma-B. Als ik beide tenders win, wil ik 1 vergunning op naam van een andere vennootschap zetten, waarbij de moederbedrijven exact hetzelfde blijven. Mag dit?

U dient hiervoor ontheffing aan te vragen aan de Minister. Indien de moederbedrijven exact hetzelfde blijven, zal de Minister ontheffing verlenen.



## Communicatie

### 1. Wat maakt RVO openbaar over de rangschikking en de winnaar?

Wij maken uiteraard de winnaar bekend. Achteraf besluiten wij of, en welke informatie over de rangschikking en de winnaar wij openbaar maken.

### 2. Maakt RVO de investeringsbedragen zoals opgenomen in de aanvragen openbaar?

Nee. De investeringsbedragen die staan in het exploitatierekenmodel maken wij niet zelf openbaar. Dit gaat om bedrijfsgevoelige informatie. Wel kunnen wij, op basis van een rechterlijke uitspraak, gevraagd worden om deze gegevens openbaar te maken.

### 3. Hoe blijf ik op de hoogte van actuele informatie?

Op [www.rvo.nl/windopzee](http://www.rvo.nl/windopzee) vindt u de meest actuele informatie over de tender. Ook vindt u hier alle informatie voor het indienen van uw aanvraag. Op [offshorewind.rvo.nl](http://offshorewind.rvo.nl) vindt u alle beschikbare gegevens over de locatieonderzoeken.

U kunt zich ook aanmelden voor de Wind Op Zee-nieuwsbrief. Daarin geven wij informatie over bijeenkomsten, onderzoeken en meer. Meld u aan via: [woz@rvo.nl](mailto:woz@rvo.nl).



## Indienen aanvraag

### 1. Hoe kan ik een aanvraag doen?

U kunt alleen digitaal een aanvraag doen. Dit doet u via het eLoket, de online aanvraagomgeving van RVO.

Stappen:

1. Log in met eHerkenning.
2. Vul het digitaal aanvraagformulier in.
3. Upload de benodigde bijlagen.

Meer informatie over het eLoket en eHerkenning vindt u op de pagina: [Hulp bij inloggen](#).

Let op: Een aanvraag op papier (fysiek) is niet mogelijk.

### 2. Welk betrouwbaarheidsniveau heb ik nodig voor eHerkenning?

Voor het doen van een aanvraag heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

### 3. Biedt RVO ook een (voorbeeld) aanvraagformulier?

Wij plaatsen op onze website een (voorbeeld) aanvraagformulier. Dit formulier laat zien welke vragen u via het eLoket moet beantwoorden. U kunt dit niet gebruiken voor het doen van een aanvraag. Ook kunt u geen rechten ontleen aan dit formulier.

### 4. In welke taal moet ik de aanvraag indienen?

U kunt de aanvraag in het Nederlands of het Engels indienen.

### 5. Is het aanvraagformulier ook in het Engels beschikbaar?

Het aanvraagformulier in eLoket is alleen in het Nederlands beschikbaar. Het voorbeeld van het aanvraagformulier is ook alleen in het Nederlands beschikbaar. Op een later moment publiceren wij nog een Engelse vertaling van het voorbeeldformulier op onze website. Ook deze Engelse vertaling is geen officieel document voor het doen van een aanvraag.

### 6. Welke bijlagen moet ik bij de aanvraag toevoegen?

**De volgende bijlagen moet u bij de aanvraag toevoegen:**

- Bijlage 1 – Samenvattende beschrijving van de realisatie, exploitatie en ontmanteling van het windpark;
- Bijlage 2 – Windrapport, inclusief de rekenmodellen, omgevingsmodellen en windmodellen;
- Bijlage 3 – Exploitatieberekening;
- Bijlage 4 – Jaarrekening(en) en, als u een kapitaaltoezegging in de aanvraag betreft, een accountantsverklaring;
- Bijlage 5 – Financieringsplan;
- Bijlage 6 – Tabel met windturbinegegevens- en locaties;
- Bijlage 7 – Overzicht van de kennis en ervaring van de betrokken partijen.



**De volgende bijlagen zijn mogelijk verplicht:**

- Bijlage 8 - Overzicht samenwerkingsverband. Hierbij vragen wij ook om:
  - o een, door elke deelnemer ondertekende, verklaring van deelname aan het samenwerkingsverband
  - o een, door elke deelnemer ondertekende, machtiging voor de penvoerder van het samenwerkingsverband;
- Bijlage 9 - Organigram van de groep of groepsmaatschappij. Inclusief de nummers van inschrijving in het handelsregister van de rechtspersonen en vennootschappen in de groep of groepsmaatschappij;
- Bijlage 10 - Informatie over de verklaring voor de bij de aanvraag genoemde niet-gecertificeerde turbines;
- Bijlage 11 - Cyberbeveiligingsplan, indien de aanvrager onder de jurisdictie valt van een derde land dat voldoet aan ten minste één van de twee criteria in artikel 5, onderdeel b, van uitvoeringsverordening 2025/1176.
- Bijlage 12 – Concepten van leveringsovereenkomsten met derden voor elektriciteit afkomstig van het windpark

**Optionele bijlage:**

- Bijlage 13 – Persbericht

**Aangepast**      **7. Is er een maximale grootte voor bijlagen?**

Ja, elke bijlage mag maximaal 40 MB zijn. Er geldt geen maximum aantal pagina's per bijlage.

**8. Mag ik bij de beoogde datum voor het verstrekken van opdrachten de verwachte datum van 'financial close' invullen?**

Ja. In het aanvraagformulier vragen wij naar de beoogde datum voor de verstrekking van opdrachten aan producenten, leveranciers en installateurs. Hier mag u uitgaan van de verwachte datum dat alle contracten worden ondertekend (financial close).

**9. Staat er een fictieve datum in het aanvraagformulier voor wanneer de vergunning onherroepelijk is?**

Ja, in het aanvraagformulier staat 1 april 2027 als fictieve datum voor de onherroepelijkheid van de vergunning.

**10. In welke taal lever ik de informatie uit het 'conceptformulier verstrekken informatie veiligheid op basis van de Wet windenergie op zee en de Uitvoeringsregeling windenergie op zee'?**

- De informatie uit formulier moet u in het Nederlands aanleveren.
- Bijlagen mogen in het Nederlands of Engels.

Komt de aanvrager, een moederonderneming of een uiteindelijke belanghebbende van buiten de Europese Unie?

Dan vult u ook het formulier 'notification form: request for information from the investor for the purposes of notifications pursuant to Article 6 of Regulation (EU) 2019/452' in. Dit formulier moet in het Engels ingevuld worden.

**Nieuw**      **11. Kan ik extra bijlagen toevoegen bij de aanvraag?**

Ja. Het aanvraagformulier biedt de mogelijkheid om extra bijlagen toe te voegen bij uw aanvraag. Naast de verplichte bijlagen die meestuurt.



**Nieuw**      12. Mag ik in een bijlage verwijzen naar informatie uit andere bijlagen?

Ja, u mag in een bijlage verwijzen naar informatie uit een andere bijlage.



## Windrapport en windturbines

### 1. Aan welke eisen moet het windrapport voldoen?

De eisen voor het windrapport staan in artikel 3, eerste lid, onder a en b, en tweede lid van de Regeling. Wij leggen deze eisen verder uit in de Toelichting bijlagen in het aanvraagformulier. Deze toelichting publiceren wij op een later moment op onze website.

### 2. Mag ik als aanvrager zelf een windrapport opstellen en dit vervolgens laten goedkeuren door een onafhankelijke partij?

Nee. Het windrapport moet worden opgesteld door een onafhankelijke organisatie met expertise op het gebied van windenergie-opbrengstberekeningen (artikel 3, lid 1, onder a van de Regeling). Dit mag u niet zelf opstellen.

### 3. Publiceert RVO een lijst met organisaties die door RVO zijn goedgekeurd voor het maken van het windrapport?

Nee. Het moet een onafhankelijke organisatie zijn met de juiste expertise (zie ook vraag 2).

### 4. Er zijn windturbines beschikbaar met een booster. Hoe telt een booster mee in de berekening van de P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie?

De booster telt mee met het geïnstalleerd vermogen en daarmee ook bij de berekening van de P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie.

### 5. Welke vermogenscurve gebruik ik voor de berekening van de netto P50-waarde in het windrapport?

U gebruikt de vermogenscurve van een certificerende instantie. Is deze nog niet beschikbaar? Dan mag u de vermogenscurve van de leverancier van de windturbine gebruiken. Voeg de gebruikte vermogenscurve altijd toe aan het windrapport.

Let op:

- U mag rekenen met de vermogenscurve die het meest waarschijnlijk is.
- De netto P50-waarde betekent: er is 50% kans dat deze productie wordt behaald.
- Schat de producent de vermogenscurve te conservatief in?. Dan mag u (de opsteller van het windrapport voor de berekening van de netto P50-waarde) voor de P50-berekening de meest waarschijnlijke vermogenscurve gebruiken.

### 6. Wat zijn terugregelverliezen bij de P50-berekening?

Bij de berekening van de P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie van het windpark moet u rekening houden met

- De beschikbaarheid van de turbines;
- Zogefecten (windschaduw);
- Elektriciteitsverliezen (bijvoorbeeld door kabels);
- Terugregelverliezen.



Waarom zijn er terugregelverliezen?

- Als het windpark meer dan 1 GW produceert, kan TenneT maar 1 GW transporteren. Het overschot gaat verloren.
- Ook zijn er verliezen door maatregelen om aanvaringen met vogels en vleermuizen te voorkomen (zoals beschreven in voorschrift 4, lid 3 en 4, van het Kavelbesluit).

### 7. Moet ik in het windrapport ook rekening houden met kleine verliezen?

U hoeft in het windrapport geen rekening te houden met kleine verliezen, zoals:

- mogelijk onderhoud van 5 dagen per jaar van TenneT aan de exportkabel;
- hoge windsnelheid hysteresis;
- sub-optimale productie in het eerste jaar;
- turbine degradatie;
- zogeheten 'wind farm blockage' effect;
- verplichte stilstand bij helikoptervluchten.

In artikel 3, lid 2 van de Regeling staat met welke verliezen u rekening moet houden. In de Toelichting op de bijlagen bij het aanvraagformulier lichten wij deze elementen nader toe.

### 8. Moet ik bij de energieopbrengstberekening rekening houden met zogeeffecten van naburige windparken?

Nee. Voor de energieopbrengstberekening hoeft u geen rekening te houden met de zogeeffecten door nabijgelegen windparken. U hoeft alleen rekening te houden met zogeeffecten die turbines binnen het kavel zelf veroorzaken.

### 9. Heeft RVO een lijst met gerenommeerde rekenmodellen die geschikt zijn voor grote windparken als het gaat om het zogeeffect?

Wij hebben geen uitputtende lijst. De meest bekende rekenmodellen voor de berekening van het zogeeffect voor grote windparken zijn:

- Ainslie IBL
- Ainslie LWFM
- Ainslie DAWM
- PARK
- FUGA
- Wakeblaster

### 10. Het rekenmodel PARK kan worden opgedeeld in PARK1 en PARK2. Zijn die 2 modellen onafhankelijk van elkaar?

PARK is een gerenommeerd rekenmodel voor de berekening van het zogeeffect van grote windparken op zee. Het model kan worden opgedeeld in de modellen PARK1 en PARK2. In sommige gevallen zijn deze 2 wel onafhankelijk van elkaar en in andere gevallen niet.



Internationaal wordt hiervoor de volgende richtlijn gehanteerd: 'Is PARK1 implemented with a modified wake decay constant adjusted to the wind farm layout, or with an IBL approach, or with a LWFM or DAWM approach, it can be considered being independent from PARK2. If the wake superposition of PARK1 is adjusted, it cannot be seen as an independent model.'

### 11. Bij de berekening van de P50-waarde voor de netto elektriciteitsproductie moet ik onder andere rekening houden met de beschikbaarheid en elektriciteitsverliezen. Wat bedoelt RVO hiermee?

Voor de beschikbaarheid houdt u alleen rekening met de turbinebeschikbaarheid. De beschikbaarheidsverliezen van de infieldkabels hoeft u niet mee te nemen in de berekening. Voor de elektriciteitsverliezen moet u de verliezen van de infieldkabels wel meenemen.

### 12. Is het verplicht om in het windrapport te rekenen met een beschikbaarheid van maximaal 96% voor de turbines?

Ja, het is verplicht om te rekenen met een turbinebeschikbaarheid die niet hoger is dan 96% over de gehele levensduur.

### 13. Moet de turbinebeschikbaarheid in het windrapport gebaseerd zijn op tijd of op energieopbrengst?

U gebruikt de jaarlijkse turbinebeschikbaarheid (die maximaal 96% mag zijn) om de energieopbrengst te berekenen.

### 14. Is er een vaste methode om de verplichte turbinestilstand voor vogels en vleermuizen mee te nemen in de energieopbrengstberekening?

Ja. De voorgeschreven stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen (voorschrift 4, lid 3 en 4 van het Kavelbesluit) gebruikt u als een vast aantal van respectievelijk 13 en 6 vollasturen in uw energieopbrengstberekening.

### 15. Aan welke type certificering moet een windturbine voldoen?

U moet minimaal 4 weken voor de start van de bouw een verklaring hebben van een onafhankelijke deskundige. In deze verklaring staat dat:

- het ontwerp van de windturbines,
- en andere installaties van het windpark,

voldoen aan de eisen uit artikel 7:39 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

### 16. Moet ik ook aantonen dat funderingen en infieldkabels voldoen aan artikel 7:39 van het Besluit activiteiten leefomgeving, als ik een niet gecertificeerde windturbine kies?

Nee, u hoeft alleen aan te tonen dat de windturbines op tijd gecertificeerd zijn (minimaal 4 weken voor start bouw). In bijlage 10 hoeft u niets te vermelden over de funderingen en infieldkabels.



## Termijnen

### 1. Wanneer mag het windpark worden afgebroken?

In de vergunningsvoorschriften staat dat de verwijdering van het windpark mag tussen jaar 35 en jaar 40 (zie paragraaf 4.4.1 in de toelichting in deel II van het Kavelbesluit).

Let op:

- U moet de verwijdering binnen 2 jaar starten na het stoppen van de exploitatie.
- De verwijdering moet afgerond zijn binnen de looptijd van de vergunning (voorschrift 8 van het Kavelbesluit).

### Aangepast 2. In mijn aanvraag moet ik aannemelijk maken dat de bouw van het windpark binnen 39 maanden nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, start. Wat betekent 'start van de bouw' in de Regeling?

Met de start van de bouw bedoelen we: de eerste bodemberoering in het kavel. Dit is waarschijnlijk de eerste steenstorting.

### Aangepast 3. In mijn aanvraag moet ik aannemelijk maken dat de exploitatie van het windpark binnen 54 maanden nadat, de vergunning onherroepelijk is geworden, start. Wat betekent 'start van de exploitatie' in de Regeling?

Met de start van de exploitatie bedoelen we: de eerste levering van stroom van het windpark aan het elektriciteitsnet.

### 4. Wat is de definitie van 'bouwperiode'?

De bouwperiode is de periode tussen de start van de bouw en het moment waarop het windpark helemaal in gebruik is.

### Aangepast 5. Moet ik zowel een planning indienen voor 6 maanden als voor 12 maanden tussen MST 1 en MST 2?

Nee, u dient alleen een planning in voor 12 maanden tussen MST 1 en MST 2.

Let op: de termijn voor het starten van de bouw is 39 maanden. Voor het starten van de exploitatie is dat 54 maanden. U rekent vanaf het moment dat de vergunning onherroepelijk is. U mag ervan uitgaan dat de vergunning op 1 april 2027 onherroepelijk wordt.

### Nieuw 6. In mijn aanvraag moet ik aannemelijk maken dat ik, uiterlijk 39 maanden nadat de vergunning onherroepelijk wordt, start met de bouw van het windpark. En uiterlijk 54 maanden nadat de vergunning onherroepelijk wordt start met de exploitatie van het windpark. Krijg ik een boete als dat niet lukt?

Nee, u krijgt geen boete. De bankgarantie is alleen gekoppeld aan MST 2.



## Exploitatieberekening

### 1. Is er een minimaal projectrendement waar ik aan moet voldoen?

Nee, wij geven geen minimaal projectrendement vooraf. Wij beoordelen de economische haalbaarheid van het hele project.

### 2. Mag ik ook een eigen exploitatieberekening gebruiken?

Nee, u mag geen eigen exploitatieberekening gebruiken. Gebruik het door ons beschikbaar gestelde model voor de exploitatieberekening en voeg dit toe aan uw aanvraag.

### 3. Moet ik de rente tijdens de bouw ook meenemen in het overzicht van de investeringskosten?

Als u vreemd vermogen gebruikt om het project te financieren, dan rekent het model exploitatieberekening automatisch met rente tijdens de bouw. Voeg deze bouwrentekosten daarom niet toe aan de investeringskosten, zodat ze niet 2 keer worden meegerekend. Kosten voor het afsluiten van leningen moet u wel opnemen in de investeringskosten.

### 4. Moet de exploitatieberekening ook een reservering voor verwijdering van het windpark hebben, of zijn de kosten voor de bankgarantie hiervoor voldoende?

Ook de kosten voor de verwijdering van het windpark moet u meenemen in de exploitatieberekening. De kosten voor de bankgarantie staan hier los van.

### 5. Het model exploitatieberekening is in het Nederlands. Mag ik het model zelf naar het Engels vertalen, of geeft RVO nog een Engelse versie?

Er is geen Engelse versie van het model exploitatieberekening. Gebruik het door ons beschikbaar gestelde model exploitatieberekening bij uw aanvraag. U mag de tekstvelden ook in het Engels invullen.

### 6. Kan ik een eigen aflossingsmethode kiezen in de exploitatieberekening van RVO?

Nee, in het model exploitatieberekening kunt u alleen kiezen voor lineair of annuïtair. U kunt geen andere aflossingsmethode gebruiken.

### 7. Mag ik een andere elektriciteitsprijs in de exploitatieberekening gebruiken dan RVO aangeeft?

Ja, maar u moet dan wel aangeven waarop deze prijzen gebaseerd zijn.

### 8. Geeft RVO een prijsverwachting voor de Garanties van Oorsprong?

Nee, u mag uw eigen prijsverwachtingen voor de toekomstige Garanties van Oorsprong (GvO's) gebruiken.

### 9. Moet ik de kosten voor de turbines en infieldkabels apart weergeven in het investeringsoverzicht?

Ja.



#### 10. Mag ik de door RVO voor-ingevulde kostenspecificatie (Capex en Opex) aanpassen of aanvullen?

Ja, u mag een eigen onderverdeling in kosten maken.

Let op:

- Bij een veilingprocedure moet u een veilingbod invullen bij de Capex.
- De kostenspecificatie moet voldoen aan artikel 3, lid 4 (onder a en b) van de Regeling.

#### 11. Moet ik bij het invullen van de bedragen in de Capex-, Opex- en GvO-tabel rekening houden met indexatie?

Ja, u moet indexatie zelf meenemen in de bedragen zoals u die invult in het model.

#### 12. Wat betekent de kostenpost 'Afvoer' in het Opex-tabblad van het model exploitatieberekening?

Het gaat hier om de afvoer van onderdelen die vervangen zijn.



## Kavelbesluit

1. Klopt het dat ik bij de aanvraag geen kabelplan met de coördinaten van de infieldkabels hoeft toe te voegen?

Ja, dat klopt.

2. Wat bedoelt RVO met maximum in te voeren vermogen?

Het platform en de aanlandingskabel van TenneT kan maximaal 2 GW vermogen transporteren. Er worden 2 kavels aangesloten op het platform, elke kavel mag dus maximaal 1 GW invoeden. Er mag dus op geen enkel moment meer dan 1 GW (per kavel) worden geleverd op het platform van TenneT. TenneT garandeert een afname van 1 GW.

Het vermogen dat op de kavel wordt geïnstalleerd (geïnstalleerd vermogen), mag wel meer zijn dan 1 GW, namelijk 1,15 GW ('overplanting').

3. Moet ik een Jack-up bufferzone toevoegen als er magnetische afwijkingen gevonden worden die niet in het magnetometeronderzoek staan?

Wij stellen geen specifieke eisen aan Jack-up procedures. We raden wel aan om contact met obstakels of resten op of in de zeebodem te vermijden. Ook adviseren wij om voldoende afstand tussen de stempels van de poten en boven- en onderwaterobjecten, pijpleidingen, kabels en stortstenen te houden.

4. Mogen eigenaren of beheerders van bestaande kabels en pijpleidingen in de kavel ons voorgestelde kabelplan afwijzen of wijzigen?

Nee, eigenaren of beheerders hebben niet het recht om de parkbekabeling af te wijzen of te wijzigen. We raden u wel aan hen te informeren. Het Kavelbesluit stelt geen eisen aan het ontwerp van de interne parkbekabeling. De enige voorwaarde is dat de kabels binnen de kavelbegrenzing gelegd moeten worden. In het Nederlandse deel van de Noordzee is het niet verplicht om nabijheids- en kruisingsovereenkomsten aan te gaan als er bestaande kabels of pijpleidingen gekruist worden.

5. Bestaan er voorwaarden voor kruisingsovereenkomsten met bestaande kabel- en pijplijnexploitanten, of moeten zij verplicht onderhandelen? En maakt het uit waar de kabels/pijpleidingen liggen?

Er gelden geen voorwaarden voor nabijheids- en kruisingsovereenkomsten. Deze vallen onder het privaatrecht. In het Nederlandse deel van de Noordzee bestaat, zowel binnen als buiten de 12-mijlszone, geen verplichting om zulke overeenkomsten te sluiten. Het maakt hierbij niet uit of de kabels en pijpleidingen in de territoriale wateren of in de exclusieve economische zone van de Noordzee liggen.

6. Is er voor de parkbekabeling een verplichte geuldiepte of mate van de ingraafafdekking?

In het Kavelbesluit staan geen specifieke eisen voor geul- en ingraafdieptes voor de (park) bekabeling. De vergunninghouder is vrij om zelf de geuldiepte of de mate van afdekking te kiezen.

7. In het Kavelbesluit staat dat het totaal geïnstalleerd vermogen van het windpark ten minste 1.000 MW moet zijn. Valt een 'booster' ook onder dit geïnstalleerd vermogen?

Ja, de booster valt ook onder het geïnstalleerd vermogen.



## 8. Waarom zijn in het Kavelbesluit alleen nog monopiles toegestaan als funderingen?

In het Kavelbesluit voor kavel Gamma-A (IJmuiden Ver) zijn alleen monopiles toegestaan. Dit komt door het toetsingsadvies van de Commissie mer op de milieueffectrapportage. Reden: er is onvoldoende kennis over de veiligheidsgevolgen voor de scheepvaart bij andere soorten funderingen.



## Financieel

### 1. Mag ik het vermogen aantonen met de jaarrekening van de moederonderneming of de 'grootmoeder'?

Ja, u mag het vermogen aantonen met:

- De jaarrekening van de moederonderneming, of
- De geconsolideerde jaarrekening van de grootmoeder.

Hiermee toont u aan dat uw organisatie voldoende eigen vermogen heeft, namelijk minimaal 20% van de totale investeringskosten van het windpark.

### 2. Mag ik de geconsolideerde jaarrekening van een concern met meerdere juridische entiteiten gebruiken om voldoende vermogen aan te tonen?

Ja, u mag de geconsolideerde jaarrekening van het concern gebruiken. Hiermee toont u aan dat het totaal aan eigen vermogen van uw concern voldoet aan de minimumeis: minimaal 20% van de totale investeringskosten van het windpark.

### 3. Kijkt RVO bij een consortium naar het aandeel van elke partij apart? Of mag één partij het volledige bedrag garanderen voor de rest?

Wij kijken niet naar het eigendomsaandeel per partij. Het vermogen van de (groot)moedermaatschappijen mag dus ook volledig meetellen, ongeacht het eigendomsaandeel. De toelichting van de Regeling verduidelijkt dit.

#### Aangepast

### 4. Als ik in het financieringsplan aangeef dat ik het windpark financier met 20% eigen vermogen en met 80% vreemd vermogen. Mag ik hier later van afwijken?

Ja, dat mag. In het financieringsplan geeft u aan hoe u van plan bent om het windpark te financieren. De daadwerkelijke financiering mag u op een andere manier invullen.

### 5. Als ik een SPV (Special Purpose Vehicle) gebruik, mag dan de moederonderneming van elke deelnemer meetellen voor de eis van minimaal 20% eigen vermogen?

Ja (5.2 van de toelichting van de Regeling).

### 6. Aan welke eisen moet de jaarrekening voldoen?

U moet de meest recent vastgestelde jaarrekening meesturen.

Let op: Deze mag niet ouder zijn dan 3 jaar (artikel 4, onderdeel e van de Regeling). Meer uitleg vindt u in de Toelichting op de bijlagen van het aanvraagformulier.

### 7. Wanneer moet de bankgarantie voor verwijdering uiterlijk worden afgegeven?

De bankgarantie voor verwijdering van het windpark moet uiterlijk afgegeven zijn op het moment dat wij bewijs hebben ontvangen dat de Garanties van Oorsprong (GvO's) zijn afgegeven over de geleverde stroom.



### 8. Mag ik zelf de bankgarantie voor verwijdering opstellen, of stelt RVO een template beschikbaar?

Voor de bankgarantie voor het verwijderen van het windpark leveren wij een template aan.

### 9. Moet ik de bankgarantie of waarborgsom al bij de aanvraag toevoegen?

Nee, alleen de winnaar moet ervoor zorgen dat de bankgarantie of waarborgsom binnen 4 weken na afgifte van de vergunning in ons bezit is.

### 10. Hoe beoordeelt RVO de financiële en economische haalbaarheid van de ingediende aanvragen? En zijn er kwantitatieve criteria?

Wij doen vooraf geen mededelingen over hoe wij de financiële en economische haalbaarheid van verschillende ingediende aanvragen en bijbehorende business cases toetsen. Ook kunnen wij niet aangeven welke kwantitatieve criteria er mogelijk zijn om de financiële en economische haalbaarheid van de exploitatieberekening te toetsen.

### 11. Is het toegestaan om meerdere bankgaranties af te geven tot een cumulatief bedrag van € 100 miljoen?

Nee, u moet één bankgarantie afgeven ter hoogte van het volledige vereiste bedrag. Het is niet toegestaan om meerdere bankgaranties met een cumulatieve (opgetelde) waarde van € 100 miljoen af te geven.

### 12. Beoordeelt RVO de financiële haalbaarheid met een simpele ja of nee?

Ja, dit klopt. De financiële haalbaarheid is voldoende aannemelijk gemaakt of niet. En zo niet, dan wijzen wij de aanvraag af.

### 13. Hoe werkt de indexatie van de financiële zekerheid? Zit er een maximum aan?

Vanaf het moment dat het park stroom levert, geldt een basisbedrag van € 120.000 per te realiseren MW.

- Dit bedrag wordt 12 jaar lang elk jaar met 2% geïndexeerd.
- Deze kosten zijn voor de vergunninghouder.

#### Wanneer wordt het bedrag opnieuw vastgesteld?

Na 12 jaar en 24 jaar exploitatie en 1 jaar voor de start van de verwijdering van het windpark.

Let op: Er zit geen maximum aan de indexatie. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 4.5 van het kavelbesluit.

### 14. Mag de financiële zekerheid uit hoofdstuk 4.5 van het Kavelbesluit ook gesteld worden door een verzekeraar met een A-rating?

De bankgarantie voor de verwijdering van het windpark moet u afsluiten met een Nederlandse systeembank, of een bank die is opgenomen in de lijst van 'Global Systemically Important Banks'. De Financial Stability Board (FSB) publiceert deze lijst. Een verzekeraar met een A-rating valt hier niet onder.

De bankgarantie uit artikel 6 van de Regeling vergunningverlening kan wel worden afgegeven door een verzekeraar met een langetermijnrating A.



### 15. Wanneer krijgt de vergunninghouder de bankgarantie of waarborgsom voor de bouw van het windpark terug?

De bankgarantie of waarborgsom wordt teruggeven op het moment dat de minister is geïnformeerd dat alles gereed is om vol vermogen te leveren voor de testfase van het net op zee. Dit moment valt samen met de datum van mijlpaal 2, zoals is vastgelegd in het Ontwikkeld kader windenergie op zee.



## Pre-kwalificatiecriteria

1. Waar kijkt RVO naar bij de beoordeling van de ervaring van de producent van de funderingen? Gaat het om algemene ervaring met de productie van funderingen op zee, of om specifieke ervaring met het type fundering uit deze aanvraag?

Wij vragen om de algemene ervaring van de producent met de bouw van funderingen op zee. Niet om de ervaring met het specifieke type fundering dat u gaat gebruiken.

2. Hoe kan ik de kennis en ervaring van de betrokken partijen het beste omschrijven?

U beschrijft de kennis en ervaring van de betrokken organisaties door aan te geven welke bijdrage de betrokken partij heeft geleverd aan de bouw en exploitatie van windparken op zee. Hierbij gaat u in op de punten die u leest in artikel 3, lid 6, onderdelen a t/m h van de Regeling. Supportletters aanleveren is niet nodig.

3. Speelt het een rol of partijen eerder een tender hebben gewonnen?

Nee, bij de beoordeling maakt het niet uit of partijen eerder een tender hebben gewonnen.

4. Wat betekent het dat het Verenigd Koninkrijk niet onder de Europese Economische Ruimte (EER) valt voor operationele aansturing?

Volgens de Europese Verordening nettonultechnologie (NZIA) moet:

- De operationele zeggenschap over het windpark op zee binnen de EER blijven.
- Een in de EER gevestigde exploitant moet dus de uiteindelijke operationele zeggenschap behouden.

5. Hoe geef ik inzicht in de eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?

U moet zelfstandig voldoen aan de eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en hier inzicht in geven.

Let op: Moedervenootschappen kunnen over de vergunninghouder rapporteren, maar moeten er voor zorgen dat deze aan alle vereisen uit de voorschriften voldoet.

6. Onderdelen b, c, d, e en f van artikel 7 b 2 zijn onderdeel van de gondel. Wat wordt er dan gevraagd met betrekking tot de gondel zelf?

Het klopt dat b, c, d, e en f onderdeel zijn van de gondel. Het gaat hier specifiek om waar de assemblage van de volledige gondel heeft plaatsgevonden.

### Aangepast

7. De percentages/aantallen uit artikel 7, lid a en b van de Regeling zijn niet haalbaar bij de definitieve investeringsbeslissing? Wat nu?

Is er sprake van overmacht? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met RVO. Dan bespreken we de mogelijkheden. U moet wel voldoende aantonen dat er sprake is van overmacht. Tot die tijd blijft u (de vergunninghouder) gebonden aan de voorwaarden die uit uw aanvraag en vergunning volgen. RVO kan dit indien nodig afdwingen met dwangsommen.



8. Biedt artikel 26, lid 5 van de NZIA een uitzondering op de criteria in artikel 7 van de Regeling als kosten meer dan 15% afwijken van Chinese producten?

Artikel 26, lid 5 van de NZIA stelt dat lidstaten sustainability- en resiliencecriteria kunnen schrappen of beperken, als deze leiden tot kostenstijgingen van meer dan 15%.

Let op: Deze regel geldt voor de tenderregeling van de lidstaat en biedt geen rechtstreekse uitzondering voor individuele ontwikkelaars. Zodra de criteria deel uitmaken van de vergunning of bieding, moet u er in beginsel aan voldoen.

9. Wat moet ik doen als de supply chain nog niet definitief is geselecteerd? Welke informatie over leveranciers en installateurs moet ik dan geven volgens artikel 3, lid 5 van de Regeling?

Kies een voorkeursleverancier als u nog niet weet welke leverancier of installateur u gaat selecteren. Leg uit wat de kennis en ervaring van die leverancier is. Als u de vergunning krijgt, kunt u deze leveranciers later nog aanpassen volgens de Beleidsregel.

**Nieuw** 10. In artikel 7, sub c van de Regeling staat 'en hierover behoudt', terwijl dit niet past in de zin. Is dit een schrijffout?

Dit is inderdaad een schrijffout in de Regeling. Artikel 7, sub c moet zonder deze zinsnede worden gelezen.



## SDE

### 1. Hoe wordt overplanting meegerekend in de berekening van de subsidiabele productie?

U telt het volledig geïnstalleerd vermogen mee in de subsidiabele productie, zolang u het subsidieplafond niet overschrijdt.

### 2. Wordt het SDE++ volume toegekend op basis van een gemiddelde Netto P50 over de hele looptijd van 15 jaar, of per jaar?

U ontvangt 15 jaar lang subsidie voor de jaarlijkse netto P50. Het 16<sup>e</sup> jaar kunt u eventueel gebruiken voor gemiste productie.

### 3. Aangezien 'Backward Banking' niet meer geldt, wat gebeurt er dan met het resterende volume als u in een jaar meer produceert dan het Netto P50 volume?

Als u in het verleden minder heeft geproduceerd dan de P-50 waarde (dus forward banking van toepassing is), dan kunt u de extra productie laten meetellen voor subsidie.

Heeft u geen forward banking, dan wordt de extra productie niet gesubsidieerd.

### 4. Kunt u zelf kiezen wanneer u volumes uit het toekomstige banksaldo gebruikt? Bijvoorbeeld: mag u in jaren met hoge elektriciteitsprijzen bewust geen gebruik maken van forward banking?

Nee, dat mag niet. U kunt niet zelf bepalen wanneer u forward banking toepast.

**Nieuw**

### 5. Hoe stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en RVO de profielfactor vast?

Elk jaar vragen we de daadwerkelijke elektriciteitsproductie op van alle windparken op de Noordzee, die in dat jaar SDE-subsidie (SDE, SDE+ of SDE++) hebben ontvangen of een Contract for Difference (CfD) hebben. Op basis van deze informatie berekenen we de profielfactor.

**Nieuw**

### 6. Stel het windrapport heeft 4.100 vollasturen. RVO neemt het maximum van 4.000 vollasturen op in de subsidiebeschikking. Komt deze 4.100 vollasturen nog ergens ter sprake?

Nee. De subsidie wordt vastgesteld op basis van 4.000 vollasturen.

**Nieuw**

### 7. Stel dat ik gebruik maak van maximale overplanting. Daarnaast vraag ik een hoog tenderbedrag aan, in combinatie met 4.000 vollasturen. De gevraagde subsidie is hoger dan het subsidieplafond in de Regeling. Hoe gaat RVO hiermee om?

In dit geval verlagen we het jaarlijkse aantal subsidiabele vollasturen totdat de gevraagde subsidie gelijk is aan het subsidieplafond.



## Ontwikkeldkader

### 1. Hoeveel maanden heeft de vergunninghouder tussen datum 1 en 2 uit het Ontwikkeldkader?

Het Ontwikkeldkader windenergie op zee regelt dat de opleverdatums (12 maanden) voor kavels Gamma-A en Gamma-B in tabel 6 gelden in het geval beide kavels vergund worden. Als slechts één van de kavels vergund wordt, dan zal deze windparkontwikkelaar 6 aaneensluitende maanden hebben tussen datum 1 (platform gereed voor electrical cable pull-in) en datum 2 (windpark gereed voor leveren vol vermogen).

Onder 'vergund' wordt in dit verband verstaan dat bij bekendmaking van de winnaars wordt gekeken of er op beide kavels een winnaar is. Specifiek in het geval dat op één kavel geen enkele gerangschikte aanvraag is ontvangen, maar voor het andere kavel wel, dan zal de tijd tussen MST 1 en MST 2 6 maanden zijn. In het geval slechts één aanvrager een aanvraag indient op zowel Gamma-A als Gamma-B, en beide aanvragen worden gerangschikt, is er sprake van 12 maanden tussen MST 1 en MST 2. De 12 maanden tussen MST 1 en MST 2 blijft van toepassing in het geval voor één kavel de bankgarantie niet wordt gesteld, ongeacht of er voor dat kavel een volgende gerangschikte is waaraan de vergunning kan worden beschikt.

### 2. Wordt de bankgarantie of waarborgsom verbeurd als de vergunninghouder MST 2 niet haalt, omdat TenneT MST 1 niet op tijd heeft afgerond?

Volgens de Regeling verleent de minister in dat geval een ontheffing. Dit gaat om de verplichting om bepaalde activiteiten binnen het tijdvak van de vergunning uit te voeren. De bankgarantie of waarborgsom is aan deze tijdvakken gekoppeld. Door de ontheffing wordt voorkomen dat de bankgarantie of waarborgsom wordt ingehouden. Dit geldt als de vergunninghouder, door omstandigheden bij de netbeheerder van het net op zee, het windpark niet op tijd afrondt voor het leveren van vol vermogen en hiermee niet aan zijn verplichting kan voldoen.

### 3. Vanaf wanneer mag je werkzaamheden op het platform van TenneT gaan uitvoeren?

In het Ontwikkeldkader is vastgelegd dat MST 0 (mechanical cable pull-in) vanaf 31 december 2030 kan plaatsvinden.

### 4. Welke werkzaamheden moeten er tussen MST 1 en 2 gebeuren?

Tussen MST 1 en MST 2 moet u:

- Het windpark elektrisch aansluiten en integreren in het grid connectie systeem (GCS).
- Het windpark en het GCS gezamenlijk testen (Zie ook het antwoord op vraag 6).

Op MST 2 moet u:

- Alle 66 kV-kabels op het platform hebben ingetrokken en aangesloten.
- Zorgen dat het windpark het volledige vermogen kan leveren.

Pas dan kan TenneT testen bij vol vermogen (het laatste deel van de test- en ingebruiknamefase).

### 5. Welke testen voert TenneT uit tussen MST 1 en MST 2? En wat voor impact heeft dit op de werkzaamheden die de vergunninghouder in die periode moet uitvoeren?

Voorafgaand aan MST 1 is het grid connectie systeem (GCS) zelfstandig getest en goedgekeurd.

- Deze testen gaan over het ontvangen en transporteren van stroom van het windpark.
- Het zijn laagvermogenstesten (vanaf land naar zee).



- Deze testen kunnen zonder het windpark worden uitgevoerd.

Tussen MST 1 en MST 2 wordt het windpark en het GCS in bedrijf gesteld. TenneT en de vergunninghouder stellen gezamenlijk een aansluit- en testplan op. Het doel is om het windpark en GCS klaar te krijgen voor exploitatie.

In het plan worden alle activiteiten op elkaar afgestemd zodat zowel het windpark als het geïntegreerde systeem getest kunnen worden. Er wordt getest op belasting (load), operational modes en compliancy. Deze testen kunnen niet zonder het windpark worden uitgevoerd en horen bij de opleveringsprocedure van het windpark. De testen hebben waarschijnlijk weinig tot geen effect op het betrekken of invoeden van vermogen in het GCS.

#### **Wat als MST2 en MST 3 in gevaar komen?**

Als het halen van MST 2 en MST 3 aantoonbaar onder druk komt te staan, kunnen de vergunninghouder en TenneT gezamenlijk met de minister overleggen over de planning voor de mijlpalen voor de oplevering van het net en windpark.

### **6. Wat gebeurt er als de vergunninghouder of TenneT om uitstel wil vragen?**

Bij de datums in paragraaf 4.2.2 en in tabel 4 in het ontwikkelkader staat dat een vertraging in de oplevering door TenneT of de vergunninghouder niet mag betekenen dat de andere partij zijn planning niet meer kan halen. Daarom kunnen beide partijen de minister verzoeken om, voor een onderdeel van het net op zee of voor het windpark op zee, een latere opleverdatum af te spreken. Dit verzoek moet worden ondersteund met een verklaring van geen bezwaar van de andere partij (TenneT of de vergunninghouder van het windpark).

Als een partij geen verklaring van geen bezwaar afgeeft, dan kan deze partij ook in dit geval met de minister overleggen over de planning voor de mijlpalen voor de oplevering van het net en windpark.

### **7. Kan RVO MST 2 in meer detail uitleggen?**

Details van MST vindt u in punt 4.2.2. in het [Ontwikkelkader windenergie op zee](#).

### **8. Wat bedoelt het ontwikkelkader met vol vermogen bij MST 2?**

Met vol vermogen bij MST 2 uit het [ontwikkelkader windenergie op zee](#) bedoelen we dat alle windturbines zijn geïnstalleerd, aangesloten en in gebruik zijn genomen. Dit betekent dat het windpark vol vermogen zou moeten kunnen leveren. De daadwerkelijke levering is natuurlijk ook afhankelijk van andere factoren en kan daardoor afwijken van het maximale vermogen.

### **9. Wanneer zijn de ATO en REA bekend?**

TenneT publiceert de ATO en REA op hun website wanneer het Ontwikkelkader is geactualiseerd.

### **10. Moet ik zowel een planning indienen voor 6 maanden als voor 12 maanden tussen MST 1 en MST 2?**

Nee, u hoeft alleen een planning in te dienen voor 12 maanden tussen MST1 en MST 2. Als er maar 1 kavel een vergunning krijgt, dan zal in de vergunning worden vastgelegd dat er 6 maanden liggen tussen MST 1 en MST 2. Tijdens de beoordeling van uw aanvraag houden wij vast aan de oorspronkelijke planning van 12 maanden.

### **11. Is TenneT ook aansprakelijk voorafgaand aan MST 3?**

De schadevergoedingsregeling uit de Energiewet (voorheen: De Elektriciteitswet 1998 en het Besluit schadevergoeding net op zee) geldt pas vanaf MST 3. Voor die tijd moet TenneT zich wel houden aan de planning uit het Ontwikkelkader.



In die periode vallen eventuele schadeclaims onder het privaatrecht, niet onder de schadevergoedingsregeling uit de Energiewet.

- Nieuw** 12. TenneT mag 18 dagen per kalenderjaar onderhoud plegen aan gelijkstroomverbindingen (artikel 3.49, lid 3, onderdeel a van het Energiebesluit). Voor deze dagen krijgt de ontwikkelaar geen schadevergoeding. Gelden deze 18 onderhoudsdagen per kalenderjaar?

Ja, deze onderhoudsperiode (Voorziene Niet Beschikbaarheid en Onvoorziene Niet Beschikbaarheid) geldt per kalenderjaar.

- Nieuw** 13. Mag TenneT niet benutte onderhoudsdagen doorschuiven naar een volgend jaar?

Nee, dat mag niet. De onderhoudsperiode is per kalenderjaar. TenneT kan deze niet doorschuiven naar een volgend jaar.

- Nieuw** 14. TenneT mag maximaal 38 dagen onderhoud plegen voor vervanging van componenten van het transmissiesysteem voor elektriciteit op zee die van belang zijn voor beveiliging en besturing van het transmissiesysteem voor elektriciteit op zee (artikel 3.49, lid 3, onderdeel b van het Energiebesluit). Over welke tijdsperiode mag TenneT deze 38 dagen inzetten? Per kalenderjaar, per onderhoudscyclus of voor de gehele levensduur?

De onderhoudsperiode is niet beperkt tot een kalenderjaar. TenneT stemt de planning van het onderhoud af met de ontwikkelaar. Dit staat in artikel 3.50 van het Energiebesluit.



## Wijzigingen en intrekking

### 1. Mag de winnaar van de tender de aanvraag nog wijzigen na vergunningverlening?

In de '[Beleidsregel wijziging en intrekking van de vergunningen windenergie op zee voor kavels Gamma-A en Gamma-B in windenergiegebied IJmuiden Ver](#)' (hierna 'Beleidsregel wijziging en intrekking') staat onder welke voorwaarden u de vergunning mag wijzigen.

Let op: Zolang er geen toestemming is voor een wijziging, moet u het project uitvoeren zoals ingediend. RVO kan dit afdwingen met dwangsommen, indien nodig.

### 2. Moet ik alle wijzigingen in het plan melden bij RVO?

Ja, u moet alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan melden bij ons.

Waarom?

- U bent verplicht het project uit te voeren zoals het is ingediend.
- RVO beoordeelt of de wijziging voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Beleidsregel wijziging en intrekking.
- Als de wijziging goedgekeurd wordt, passen wij de vergunning indien nodig aan.

### 3. Zijn er richtlijnen voor een intrekkingsaanvraag?

Nee, er zijn geen vaste richtlijnen.

De informatie die wij nodig hebben voor een goede beoordeling van een intrekkingsaanvraag (volgens artikel 5 van de Beleidsregel wijziging en intrekking), hangt af van de specifieke situatie van de aanvraag. Wij stellen de informatie-eis en de toetsing in overleg met u (de vergunninghouder) vast.

### 4. Geldt de Beleidsregel wijziging en intrekking, met de optie tot teruggave van de vergunning, ook voor de al uitgegeven vergunningen?

Nee, de Beleidsregel wijziging en intrekking geldt alleen voor de vergunningen voor windenergiegebied IJmuiden Ver kavels Gamma-A en Gamma-B.



## Overig

1. Valt de vergunning onder een 'concessieovereenkomst voor werken', zodat de aanbestedingsverplichtingen uit de Aanbestedingswet 2012 gelden voor zowel de minister van Klimaat en Groene Groei als voor de winnaar van de tender?

Nee, de regeling valt niet onder de Aanbestedingswet 2012.

2. Moet de winnaar van de tender betalen voor de locatieonderzoeken?

Nee, zie ook 4.2 van de toelichting bij de Regeling.

3. Hoe voorkomt RVO dat eerdere winnaars van een vergunning voor windenergie op zee meer informatie hebben over de netaansluiting dan andere deelnemers aan de tender?

TenneT stelt nieuwe informatie over de aansluiting op het grid voor iedereen beschikbaar op haar website.

4. Welke partijen vallen onder producenten, leveranciers en installateurs voor de realisatiedatum van opdrachten?

In artikel 3, lid 3, sub b van de Regeling vragen wij u naar de realisatiedatum van de verstrekking van opdrachten aan producenten, leveranciers en installateurs. Dit zijn in ieder geval de partijen zoals in artikel 3, lid 5 van de Regeling worden benoemd, maar het kunnen ook andere betrokkenen zijn bij uw project.

5. Stelt RVO eisen aan de visuele leesbaarheid van de aangeleverde documenten?

Nee, wij stellen hier geen eisen aan. Wel adviseren wij u om minimaal lettergrootte 9 te gebruiken en voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond te zorgen.

6. In de Regeling zijn sommige voetnoten weggefallen, wat moet hier staan?

In de Regeling van IJmuiden Ver Gamma-A zijn inderdaad enkele voetnoten weggefallen. De juiste voetnoten staan in de Regeling van IJmuiden Ver Gamma-B.

**Dit is een publicatie van:**

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag

Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag

T +31 (0) 88 042 42 42

Contact

[www.rvo.nl](http://www.rvo.nl)

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | oktober 2026

Publicatienummer: RVO-227-2026/RP-DUZA

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.